

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001  
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотrebnadzor.ru ; <http://55.rosпотrebnadzor.ru>  
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений**

№ 81/ПВ от «18» февраля 2025 г.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области 10 лет Октября, ул., д. 98, г. Омск, 644001

(место выдачи предписания)

Мною, Филипповой Анастасией Юрьевной – главным специалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения и питанием населения

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении обязательного профилактического визита в отношении: Бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей № 145», 644103, Омская Область, г. Омск, ул. 12 Декабря, дом 114

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- оконные рамы деформированы, имеют дефекты и повреждения поверхностей в виде отслойки краски, трещин и не устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, частично фрамуги в нерабочем состоянии и не обеспечивают возможность проведения проветривания помещений (учебные кабинеты №№ 206, 221, 303, 306, 310, 311, 312, 314, 315, 318 (с лаборантской), 321 (с лаборантской), туалет для девочек 1-3 этажи, в коридоре у кабинета химии, лестничные марши 1-3 этажи (3 марша), туалет мальчиков 1, 2 этажи, рекреации и холлы (2-3 этажи), читальный зал нарушена целостность подоконника в холле 1 этажа) (п.п. 2.5.1, 2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.3648-20).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь ч. 13 ст. 52.1, ч. 1-3 ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
1	Обеспечить наличие оконных рам без дефектов и повреждений поверхностей, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (учебные кабинеты №№ 206, 221, 303, 306, 310, 311, 312, 314, 315, 318 (с лаборантской), 321 (с лаборантской), туалет для девочек 1-3 этажи, в коридоре у кабинета химии, лестничные марши 1-3 этажи (3 марша), туалет мальчиков 1, 2 этажи, рекреации и холлы (2-3 этажи), читальный зал нарушена целостность подоконника в холле 1 этажа) (п.п. 2.5.1, 2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.3648-20) <i>Произвести в вышеуказанных помещениях замену оконных рам, имеющих дефекты поверхности.</i>	02.08.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Лицей № 145», 644103, Омская Область, г. Омск, ул. 12 Декабря, дом 114

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Контролируемое лицо вправе предоставить сведения, позволяющие визуально оценить устранение нарушений обязательных требований санитарного законодательства в предписании  
перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены  
например, акты выполненных работ, фото-видео материалы, подтверждающие *замену окон.*  
в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований

Сведения о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области на электронный адрес: (с отметкой для ФИО), с досылком на бумажном носителе по адресу ул. 10 лет Октября, д.98, г. Омск, 644001 в срок **в течение 3 (трех) дней** с даты истечения срока исполнения предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг (ГИС ТОР КНД: <https://knd.gosuslugi.ru>).

Предписание об устранении выявленных нарушений, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования, сроки и порядок обжалования предписания в судебном порядке определены в Главе 24 АПК РФ, Главе 22 КАС РФ.

Обжалование предписания не приостанавливает его действие, за исключением оснований, установленных в ч.9 ст.40, ч.7 ст. 90.2 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Главный специалист-эксперт  
отдела по надзору  
за условиями воспитания  
и обучения и питанием населения

\_\_\_\_\_

(подпись)

А.Ю.Филиппова  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «18» февраля 2025 г. \_\_\_\_\_

(подпись)

Лоскутова Н.В.  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: \_\_\_\_\_

Копия предписания об устранении выявленных нарушений «\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Департамент образования Администрации города Омска (644099, ул. Карла Либкнехта, 33).

